

Frysztak, dnia 12-03-2025 r.

GMINA FRYSZTAK



Nr sprawy Or.271.4.2025

Zmiana załącznika nr 1 do SWZ

Postępowanie na zakup agregatów prądotwórczych: pn: „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH NA RZECZ GMINY FRYSZTAK” w ramach projektu **w ramach projektu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu.**

Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 1 do SWZ punkty 7 i 19 w zakresie ciśnienia akustycznego oraz zbiornika paliwa, dla agregatu dla Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego .

Jest:

7	Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE Ciśnienie akustyczne	Min. 62dBA	
19	Pojemność zbiornika paliwa	min. 160 l zbiornik z tworzywa sztucznego lub niekorodujący ze stali nierdzewnej	

Powinno być:

7	Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE Ciśnienie akustyczne	Max. 62dBA	
19	Zbiornik paliwa	Zbiornik z tworzywa sztucznego lub niekorodujący ze stali nierdzewnej	

Wójt
(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)