

Starogard Gdański, dnia 18.04.2025r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
w Starogardzie Gdańskim
Ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2706G w zakresie przystanków autobusowych

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W związku z projektowaną kanalizacją deszczową prowadzoną na znacznej głębokości, której trasa przebiega przez środek jezdni na łuku (km 0+185), zwracamy uwagę, że zaproponowane rozwiązanie w postaci warstwy wyrównawczej zamiast pełnej konstrukcji budzi poważne wątpliwości co do trwałości i bezpieczeństwa nawierzchni po zakończeniu robót. Dodatkowo, szerokość wykopu określona w przedmiarze jako 1 m jest – zdaniem Wykonawcy – niewystarczająca do prawidłowego wykonania prac kanalizacyjnych na tej głębokości. Czy Zamawiający może wykonać weryfikację założeń projektowych i uwzględnienie poszerzenia wykopu oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do warunków gruntowo-wodnych i zakresu robót ziemnych?

Odpowiedz

Zadanie będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający przypomina, że udostępniony przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Oferowana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową i stanem rzeczywistym.

Pytanie 2

Czy kanał deszczowy zakończyć zaślepką? Prosimy o jednoznaczne podać kilometraż zakończenia robót.

Odpowiedz

Kanał deszczowy należy zakończyć studnią D-6, w kilometrażu: 0+246.38.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie .

Termin składania ofert upływa 22.04.2025 r. o godzinie 12:00

Dariusz Kurzyński
(Kierownik Zamawiającego
lub jego pełnomocnik)