

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystosowanie budynku „A” KMP w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie i montaż pochylni dla osób z niepełnosprawnościami
 - parametry pochylni: wysokość ok. 160 cm, spadek 6%, długość ze spocznikami ok. 35,4 m
 - konstrukcja stalowa ocynkowana (przewidywany okres użytkowania 30 lat)
 - szerokość płaszczyzny ruchu 120 cm
 - spoczniki długości 150 cm
 - pomosty stalowe ocynkowane ażurowe antypoślizgowe typu krata wema
 - pochylnia powinna zawierać krawężniki o wysokości od 7 do 10 cm
 - po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze na wysokości 75, 90 i 120 cm
 - część chwytne poręczy powinna mieć średnicę 4 cm
 - odstęp między poręczami od 100 do 110 cm
 - poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, końcu oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie
 - poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni
 - fundament pod konstrukcję betonowy posadowiony poniżej głębokości przemarzania gruntu
 - pochylnię połączyć z rampą budynku demontując fragment istniejącej barierki
2. Wykonanie trzech pochylni na chodnikach w miejscach połączenia z jezdnią zgodnie z załączonym szkicem
 - pochylnie z kostki betonowej cegielka gr. 6 cm, kolor czerwony, szerokość 120 cm, długość 100 cm, nachylenie 15%
 - wokół pochylni zamontować obrzeża betonowe w kolorze czerwonym
 - przed pochylniami wykonać pas z płytek chodnikowych szer. 30 cm w kolorze żółtym
 - ustawić znak pionowy przejście dla osób z niepełnosprawnościami
 - wykonać oznakowanie poziome na jezdni między pochylniami zgodnie z załączonym szkicem w kolorze czerwonym (szer. 120cm)
3. Przystosowanie parkingu dla osoby z niepełnosprawnością zgodnie z załączonym szkicem
 - wymienić płytki parkingowe na kostkę betonową cegielka gr. 8 cm, kolor szary w ilości 40 m² (4*5m)
 - wykonać oznakowanie poziome dla osób z niepełnosprawnościami
 - ustawić znak pionowy dla osób z niepełnosprawnościami
4. Dokonać naprawy chodnika na odcinku od miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami do pochylni dla osób z niepełnosprawnościami o powierzchni ok. 20 m² z częściową wymianą uszkodzonych płytek chodnikowych o pow. ok. 5 m².

STARSZY SPECJALISTA
ZESPÓŁU WSPÓŁZAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymostku
mgr inż. Andrzej Konecnyk
upr. bud. i zar. tech. bud. i remontów
w spec. konstu.-bud. nr ewid. BL 33/99