



Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. PLN (netto), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

1. Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-525 Poznań
2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi konserwacji oraz monitoringu instalacji SSP, SO w budynkach Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie 12 miesięcy.
3. Termin realizacji zamówienia: 1.05.2025r. – 30.04.2026r.
4. Termin płatności: 60 dni.
5. Wymagania dotyczące serwisu, naprawy, konserwacji:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) kwartalna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu oddymiania klatek schodowych (SO), świadczenie usługi monitorowania sygnałów do Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz Alarmowego Centrum Odbiorczego Państwowej Straży Pożarnej dla 1842 elementów zainstalowanych w pętli dozоровej w tym:

- 110 szt. elementów ROP
- 1713 szt. czujników optycznych/temperaturowych/optyczno-termicznych
- 19 szt. moduły i pozostałe elementy

- centrala ESSER FlexES control FX18

Budynek Główny A w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP) oraz przegląd konserwacyjny klap oddymiających klatki schodowej A3 oraz A9

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy B w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP) oraz przegląd konserwacyjny klap oddymiających klatki schodowej K1 oraz K2

Budynek C w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP)

Budynek G w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP)

Budynek Magazynowy w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP)



Zapytanie ofertowe

b) Świadczenie transmisji alarmów pożarowych I i II stopnia (dwutorowo) do odpowiedniego terytorialnie Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) zainstalowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS) oraz sygnałów uszkodzeń do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeń (COSU) Operatora.

II. Wskazane w pkt. 5, ppkt I czynności powinny odbywać się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- 2) PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
- 3) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz wytyczne producentów systemów;
- 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994);
- 5) Zezwolenie na obrót, transport, obsługę, przegląd, przechowywanie i eksploatację izotopowych czujników pożaru zgodnych z Ustawą z dnia 29.11.2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. 2001 nr. 3 poz. 18). oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2015r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

III. Zamawiający wymaga posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących w imieniu Oferenta czynności wskazanych w pkt. 5 ppkt I, dotyczy uprawnień:

- 1) Uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV
- 2) Uprawnienia wydane przez producenta systemu SSP w zakresie wykonawstwa, konserwacji i serwisu.

IV. Wymogi dotyczące wizji lokalnej oraz godzin realizacji konserwacji systemu SSP:

Wizja lokalna: Zamawiający wymaga, aby firmy ubiegające się o realizację zamówienia, które nie pełniły roli konserwatora systemu SSP od 2023 roku, przeprowadziły wizję lokalną. Wizja ma na celu zapoznanie się z aktualnym systemem SSP, SO oraz zidentyfikowanie ewentualnych trudności w zakresie konserwacji systemów. Wizja lokalna powinna odbyć się przed złożeniem oferty i być potwierdzona odpowiednim protokołem (załącznik do oferty).



Zapytanie ofertowe

Termin wizji lokalnej: w dniu 11.04.2025r. godz: 10:00, rozpoczęcie wizji lokalnej w Budynku technicznym E, pokój: 205.

Godziny realizacji konserwacji: Zamawiający podkreśla, że konserwacja systemu SSP powinna odbywać się głównie w godzinach wczesno porannych lub popołudniowych, a także w weekendy. Wymaga się, aby działania konserwacyjne były planowane z inspektorem ochrony ppoż. w miejscu, w sposób minimalizujący wpływ na funkcjonowanie obiektu, z zachowaniem możliwie jak najmniejszego zakłócenia pracy użytkowników obiektu.

6. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert / ~~Cena i inne kryteria oceny ofert~~*:

**Właściwe podkreślić i ewentualnie opisać*

7. Inne istotne warunki realizacji przedmiotowego zamówienia: zgodnie z pkt. 5

8. Miejsce i termin złożenia oferty (oraz otwarcia ofert)*:

Miejsce złożenia oferty: platforma zakupowa

Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2025r., do godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: platforma zakupowa, 15.04.2025r. godz: 10:05.

** Wypełnić jeśli dotyczy zapytania ofertowego na platformie zakupowej*

9. Faktury będą przesyłane na: faktury@gpsk.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie pdf).

.....
(data, podpis i pieczęć osoby prowadzącej sprawę)