

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 u.p.z.p. na zadanie pn.: **REMONT WIADUKTU W CIĄGU ALEI JANA PAWŁA II W JELENIEJ GÓRZE – ETAP II.**  
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.19.2025.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

### **PYTANIE NR 2**

*Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braku w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zmawiający informuje, iż posiada zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

### **PYTANIE NR 3**

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zmawiający informuje, iż okoliczności zmiany umowy zostały określone w § 11 Tomu II SWZ „Projekt umowy”.

### **PYTANIE NR 4**

*Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, iż hierarchia ważności dokumentów przedstawia się następująco:  
- Tom III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ,  
- Projekt wykonawczy,  
- STWiORB.

### **PYTANIE NR 5**

*Prosimy o udostępnienie budżetu.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zgodnie z art. 222 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### **PYTANIE NR 6**

*Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu czasowej organizacji ruchu? Prosimy o jego udostępnienie.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zmawiający informuje, iż zgodnie z Tomem III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt III.7 ppkt 5) Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez właściwy organ.

### **PYTANIE NR 7**

*Czy Zamawiający posiada uzgodniony z PKP harmonogram zamknięć torowych w celu przeprowadzenia prac nad linią PKP? Prosimy o jego udostępnienie.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zmawiający informuje, iż zgodnie z Tomem III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt III.7 ppkt 6) Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze służbami PKP.

### **PYTANIE NR 8**

*Prosimy o podanie kolorystyki obiektu.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający informuje, iż deski gzymsowe należy wykonać w kolorze RAL6018, warstwę wierzchnią żywicy na kapach chodnikowych oraz przyczółki w kolorze RAL7035 natomiast balustrady i ekrany przeciwporażeńowe w kolorze RAL 1013.

**PYTANIE NR 9**

*Prosimy o informację kto pozostaje właścicielem materiału z rozbiórki oraz w jakim zakresie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek taki jak np. gruz betonowy z rozbiórek, rury osłonowe, okablowanie, itp. Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie. Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca ma za zadanie ponownie wbudować zdemontowane urządzenia np. lampy oświetlenia ulicznego, balustrady, bariery sprężyste, itp. Frez z rozbiórki nawierzchni pozostaje własnością Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że zgodnie z pkt III.11 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” będzie wymagał załączenia do końcowego protokołu odbioru dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie powstałych podczas realizacji inwestycji odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

**PYTANIE NR 10**

*Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału rozbiórkowego stanowiącego własność Zamawiającego.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający informuje, iż frez z rozbiórki nawierzchni, który pozostaje własnością Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na składowisko wskazane na etapie realizacji przez Zamawiającego. Do kalkulacji kosztów należy przyjąć odległość do 10 km od terenu budowy.

**PYTANIE NR 11**

*Prosimy o potwierdzenie montażu podwójnej warstwy papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi.*

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 6.6. Projektu wykonawczego „Pod kapami oraz w strefach przydylatacyjnych w obszarze jezdni należy ułożyć warstwę izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm”.

**PYTANIE NR 12**

*Prosimy o informację kto jest właścicielem frezu z rozbiórki nawierzchni.*

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 9 i pytanie nr 10.

**PYTANIE NR 13**

*Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wymienić na obu nitkach.*

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający potwierdza, iż warstwę ścieralną należy wymienić na obu nitkach obiektu.

**PYTANIE NR 14**

*Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie nitki południowej na czas wymiany nawierzchni ścieralnej i poprowadzenie ruchu nitką północną?*

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie nitki południowej na czas wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

**PYTANIE NR 15**

*Czy Zamawiający przewiduje lewarowanie obiektu?*

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie przewiduje lewarowania obiektu.

**PYTANIE NR 16**

*Czy Zamawiający przewiduje montaż siatek osłonowych pomiędzy nitkami?*

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu siatek osłonowych pomiędzy nitkami.

**PYTANIE NR 17**

*Czy Zamawiający zezwoli na rozpoczęcie prac naprawczych przyczółków oraz innych elementów, niewymagających zmian w organizacji ruchu, przed wprowadzeniem zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu?*

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający zezwoli na rozpoczęcie prac naprawczych przyczółków oraz innych elementów obiektu, które nie wymagają wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu przed wprowadzeniem zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu.

**PYTANIE NR 18**

*Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie rozebranych barier ochronnych?*

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 6.12 Projektu wykonawczego przewiduje się ponowny montaż istniejących barier ochronnych.

**PYTANIE NR 19**

*Prosimy o wskazanie parametrów barier ochronnych.*

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową istniejące bariery ochronne przewidziane do rozbiórki i ponownego montażu są typu SP-06M.

**PYTANIE NR 20**

*Czy Zamawiający będzie wymagał naprawy urządzeń odwadniających? Prosimy o podanie zakresu robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie przewiduje naprawy istniejących wpustów.

**PYTANIE NR 21**

*Zamawiający udostępnił specyfikację dotyczącą wykonania nawierzchni z asfaltu lanego. Prosimy o informację czy przedmiotowe zadanie obejmuje wymianę nawierzchni wiążącej? W udostępnionym projekcie brak informacji dla tego zakresu robót.*

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się odtworzenie rozebranej na etapie robót warstwy wiążącej w strefach przydylatacyjnych.

**PYTANIE NR 22**

*Prosimy o wskazanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego powłok betonowych wraz z podaniem grubości.*

**Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający informuje, że sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz PCC został opisany w dokumentacji projektowej – opis techniczny pkt. 6.3 oraz w STWiORB M-22.01.06. i STWiORB M-30.20.04.

**PYTANIE NR 23**

*Czy Zamawiający wymaga zastosowania powłok antygraffiti? Prosimy o wskazanie powierzchni do zabezpieczenia antygraffiti.*

**Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania powłok antygraffiti.

**PYTANIE NR 24**

*Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla rozbiórek konstrukcji żelbetowych, kap chodnikowych i pozostałych elementów.*

**Odpowiedź na pytanie nr 24**

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza STWiORB D-01.02.03.

**PYTANIE NR 25**

*Czy Zamawiający wymaga zapewnienia zaplecza dla własnego użytku?*

**Odpowiedź na pytanie nr 25**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga zapewnienia zaplecza dla przedstawicieli Zamawiającego.

**PYTANIE NR 26**

*Zgodnie z udostępnioną specyfikacją DM-00.00.00, pkt. 9.3, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania otrzymanego Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz przyjętej technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie jego zatwierdzenia. Prosimy o udostępnienie przytoczonego powyżej projektu.*

**Odpowiedź na pytanie nr 26**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Tomem III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt III.7 ppkt 5) Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez właściwy organ.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Anna Tokarczyk**

Przewodniczący komisji przetargowej