



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PKM.4001.42.2025.PZ
Sygn. 302701

Gdańsk dnia 17.04.2025 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o sygnaturze zamówienia 53/BZP-U.510.51.2025/KW pod nazwą:
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka w Gdańsku ”

- zamówienie ID 1086627

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP, w związku z zapytaniami do treści SWZ przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej:

Pytanie nr 65

Z uwagi na rozbieżność w dokumentacji proszę o potwierdzenie, że dach magazynu na odpady niebezpieczne ma być z płyty warstwowej z wełną mineralną gr 25 cm ?

Odpowiedź nr 65

Potwierdzamy, dach ma być wykonany z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej grubości 25cm.

Pytanie nr 66

Z uwagi na rozbieżność w dokumentacji proszę o potwierdzenie czy ściana magazynu na odpady niebezpieczne ma być z płyty warstwowej z wełną mineralną gr. 10 cm czy 20 cm . Są różne zapisy na rzucie , przekroju i w opisie warstwy nr 2 .

Odpowiedź nr 66

Należy przyjąć - cały magazyn obudowany (ściany) z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej grubości 20cm.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 17-04-2025