

Warszawa, 24 stycznia 2025 r.

Nr sprawy: **BP.2610.24.2025**

Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze. zm.) (dalej: „ustawa Pzp”) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

„Projekt aranżacji wnętrza sali konferencyjnej wraz dostawą mebli do siedziby Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w Warszawie”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY

Pytanie 1

„Chciałbym zapytać o wysokości parapetów oraz okien w sali konferencyjnej, a także jaki rodzaj sufitu i oświetlenia znajduje się u Państwa w sali konferencyjnej. Informacja jest potrzebna do przygotowania projektu z wizualizacją”.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że:

- wysokość parapetu wynosi 76 cm,
- wysokość okna wynosi 190 cm,
- na wysokości 2,58 m zamontowano sufit podwieszany Armstrong o wymiarach 58x58 cm,
- zainstalowano oświetlenie panelowe LED o wymiarach 58x58 cm.

Z up. Prezesa

Małgorzata Szczepańska

Dyrektor Biura Prezesa

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/