

Numer dokumentu: P/MS/011427/2022/002

Gdańsk, 07.09.2022



Nevora Projekt Łukasz Dawidowski
ul. Karola Szymanowskiego 18/28
80-280 Gdańsk

Szanowni Państwo,

UZGODNIENIE NR 130/2022 z dnia 07.09.2022 r.

Uzgadnia się projekt budowy chodnika w rejonie ul. Telewizyjnej, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 58 52 43 580 lub na adres e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed początkiem prac w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejącej preizolowanej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn200 zlokalizowanej w rejonie opracowania.
2. Należy zachować **odległość min. 0,5m** od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni chodnika do górnej krawędzi istniejącego ciepłociągu.
3. Projekt w miejscu kolizji projektowanej nawierzchni chodnika z istniejącym ciepłociągiem **musi uwzględniać** możliwości wykonywania remontów i konserwacji sieci oraz jej napraw.
4. Wszystkie prace budowlane związane z zabezpieczeniem istniejącej sieci ciepłowniczej należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem i w obecności przedstawiciela GPEC.
5. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki należy uzupełnić betonową mieszanką wypełniającą. **Należy bezwzględnie poinformować przedstawiciela GPEC o uzupełnianiu oraz umówić wizytę w celu odbioru robót.**
6. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.
7. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem,

Anna Szopińska
koordynator ds. planowania i rozwoju

Mateusz Stachniak
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju