



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat

tel. 81 532 37 56

fax 81 532 19 10

Centrala

tel. 81 532 42 81

Biuro

Obsługa Klienta

al. J. Piłsudskiego 15

20-407 Lublin

tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94

tel. 994

Baza Zemborzyska

ul. Zemborzyska 114a

20-445 Lublin

tel. 81 744 36 41

fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia

Ścieków "Hajdów"

ul. Łagiewnicka 5

20-228 Lublin

tel. 81 746 01 01

fax 81 746 03 33

Centrałne

Laboratorium

ul. Zawilcowa 10

20-245 Lublin

tel. 81 746 03 24

fax 81 746 30 83

Dział Zamówień

Publicznych

fax 81 532 42 81

wew.288



NC-1999/2



NC-1999/1



Zweryfikowany

system zarządzania

środowiskowego

REG. NR 12-000-0000




NC-1999/3



AB 383

RT/4004/997/2023



Lublin, 20.10.2023



Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

Dotyczy: **montażu wiat przystankowych i punktów dynamicznej informacji pasażerskiej w pasie drogowym w ramach projektu: „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin”**

Lokalizacja: **Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Jana Pawła II, ul. Romera, ul. Wileńska, ul. Nałkowskich, ul. Lwowska, ul. Filaretów, ul. Koncertowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Krańcowa.**

Odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2023r. informujemy, że do opiniowania w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie należy przedłożyć plany zagospodarowania terenu dla poszczególnych przystanków z ostateczną, dokładną lokalizacją projektowanych/modernizowanych wiat przystankowych z uwzględnieniem fundamentowania.

Projektowana infrastruktura przystankowa powinna spełniać wymagania w zakresie zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Kolizyjna lokalizacja infrastruktury przystankowej stwarza zagrożenie dla obiektów w przypadku awarii uzbrojenia wod.-kan. oraz ogranicza dostęp do przewodów w celu szybkiej naprawy uszkodzenia. MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuowania obiektu bez zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. pozostającego w utrzymaniu MPWiK z o.o. w Lublinie

W przypadku lokalizacji infrastruktury przystankowej bez zachowania normatywnych odległości od uzbrojenia wod.-kan. pozostającego w utrzymaniu MPWiK z o.o. w Lublinie, Przedsiębiorstwo wyrazi zgodę na proponowane rozwiązania pod warunkiem podpisania **umów** eliminujących odpowiedzialność MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie za wynikłe szkody i straty wynikłe w przypadku awarii przewodów (wzór umowy w załączeniu).

W kwestii zbliżeń do kanalizacji deszczowej, stanowisko w sprawie możemy przedstawić po uzyskaniu zgody/opinii od właściciela ww. sieci miejskiej tj. Gminy Lublin, z upoważnienia której działa Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, tel. 81-53-68-382.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik

2.a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Joanna Bąkowska