



**Zamawiający:**

Gmina Krasocin  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

**Informacja o zmianie SWZ**

**dotyczy:** Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Oleszno

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

1. Jak wynika ze specyfikacji oprawy oświetleniowej (m. in. 'PBW\_OPIS'), Zamawiający oczekuje budowy dwukomorowej, z beznarzędziowym dostępem, co zapewne podyktowane jest faktem, że takie rozwiązanie stało się rynkowym standardem ze względu na łatwość montażu i serwisu. Czy z tych samych powodów Zamawiający oczekuje dostępu do komory elektrycznej od góry oprawy?
2. W oświetleniu drogowym w podobnych przetargach przeprowadzanych na terenie całego kraju upowszechniła się skuteczność świetlna oprawy na poziomie min. 160 lm/W. Dążenie do maksymalnej efektywności źródeł światła przekłada się bowiem bezpośrednio na zyski energetyczne. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozważenie minimalnej skuteczności na poziomie 160 lm/W oraz o wskazanie pożądanego strumienia świetlnego i mocy maksymalnej oprawy.
3. Oprawa ma posiadać certyfikaty ZD4i, ENEC lub równoważny – czy również ENEC PLUS lub równoważny? Czy należy przedłożyć je wraz z ofertą? Czy są wymagane inne przedmiotowe środki dowodowe?
4. Zamawiający wymaga trwałości diod i zasilacza nie mniejszej niż - zaledwie - 50 000h. Tymczasem powszechnie przyjętym standardem w oświetleniu drogowym jest trwałość na poziomie min. 100 000h wg parametru L90B10. Czy Zamawiający w myśl idei future proof, podążając za najlepszymi wzorcami, może potwierdzić, że oczekuje właśnie takich trwałych, jakościowych opraw?
5. Czy przedmiot zamówienia obejmuje również system, czy też rozważane jest wdrożenie systemu sterowania w przyszłości (stąd m. in. wymóg możliwości wyposażenia opraw w gniazda NEMA)?

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza dostęp od góry oprawy pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z nim zaproponowanego rozwiązania.

**Ad. 2**

Należy zastosować oprawy jak wskazane w projekcie doboru oświetlenia lub parametrami równoważne.

**Ad. 3**

Zamawiający informuje , że zgodnie z projektem oprawa ma posiadać certyfikaty ZD4i, ENEC lub równoważny.

Zamawiający nie wymaga złożenia certyfikatów wraz z ofertą. Zamawiający w postępowaniu nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

**Ad. 4**

Zamawiający wymaga trwałości diod i zasilacza minimum niż - 50 000h.

**Ad. 5**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje również system sterowania.

**Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński**