



1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Nr. 10496/2025

17. 04. 2025

V

78-600 Wałcz

V

1. Regionalna Baza Logistyczna
Komendant
plk Janusz Kryszpin

1RBLog-SZP.2612.22.2025

Wałcz, 17 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 6

dotyczy: treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Z powołaniem się na przepisy art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Pytanie 1:

„Podczas wizji lokalnej ustalono, że zostać musi przebudowana rozdzielnia elektryczna. W chwili obecnej główne zabezpieczenie na sprężarkowni wynosi 100 A. Proszę o informacje jaki przekrój ma przewód doprowadzający energię do rozdzielni.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że przewód doprowadzający energię do rozdzielni zasilającej SWMO to przewód miedziany o przekroju 4 razy 25 mm² (YKY 25 mm²). Zamawiający dokona stosownej zmiany SWZ w tym zakresie.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej

<https://platformazakupowa.pl>

KOMENDANT
1. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

plk Janusz KRYSZPIN

Wyk. Elżbieta Ćwierotka
tel. 261 472 324

tel. 261 472 424
lrblog@ron.mil.pl
<https://lrblog.wp.mil.pl>

wz ch

ul. Ciasna 7
78 – 600 Wałcz