

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XVIII – Materiały pomocnicze:

- | | |
|--|------------|
| 1. Taśma antykorozyjna typ ANTICOR (do PE) | – 100 szt. |
| 2. Taśma ostrzegawcza czerwono-biała | – 70 szt. |

Wymagania techniczne dotyczące taśmy antykorozyjnej typ Anticor

1. przeznaczona do ochrony instalacji ułożonych w ziemi, studniach;
2. taśma antykorozyjna elementów wodociągowych wody pitnej;
3. taśma antykorozyjna do bezpośredniego izolowania rur PE, PVC, żeliwa, stali, elastyczna;
4. wykonana z tkaniny nasyczonej masą impregncyjną i zawinięta w folię;
5. wymiar taśmy minimum 5cm x 10m (+ do 5 cm).

Wymagania techniczne dotyczące taśmy ostrzegawczej

1. taśma wykonana z foli polietylenowej minimum 50 µm;
2. odporna na starzenie i promienie UV;
3. dobra wytrzymałość na rozciąganie, rozerwanie;
4. zastosowanie na terenach budowy, przy pracach drogowych w celu odgrozdzenia terenu i stref niebezpiecznych od osób postronnych;
5. taśma dwukolorowa – białoczerwona, dwustronna;
6. wymiar taśmy 7cm ± 1,5 cm x 100m;
7. zgodna z normą NF P 98-465.

*) – wersja z dnia 26.02.2025r. poprawiona