

Lublin, dn. 13.05.2022 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.291.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 13.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć teletechniczna, sieć energetyczna ul. Abramowicka od ul. Głuskiej do istniejącej ścieżki rowerowej w pobliżu pętli autobusowej
Lokalizacja:	- ul. Abramowicka od ul. Głuskiej do istniejącej ścieżki rowerowej w pobliżu pętli autobusowej
Wnioskodawca:	DŁUŻEWSKI MATEUSZ ul. Lawinowa 1/156, 20-864 Lublin
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE, ZDM, ZDIM ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
Przewodniczący:	Joanna Gajak z-ca dyr. Wydziału Geodezji, w.z: Kier. Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Joanny Werykowskiej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	25.04.2022 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Wydział Architektury i Budownictwa U.M. Lublin elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Rybak-Krasnodębska
2	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Rafał Jocek
3	NETIA S.A. w Lublinie elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Zbigniew Kielech
4	PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci (przyłączy) z istniejącymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z obowiązującymi normami. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.</p> <p>Prace w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do kabli energetycznych prowadzić bezwzględnie ręcznie z wymaganą starannością i zachowaniem bezpiecznej odległości, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto Wydział Majątku Sieciowego.</p> <p>W przypadku uszkodzenia uzbrojenia elektroenergetycznego kosztami</p>	Wiesław Sławek

Dokument wygenerował(a): Hanna Strojny, dn. 16-05-2022 13:38:51

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		naprawy zostanie obciążony Wykonawca robót.	
5	PSG Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie elektroniczny	Stanowisko pozytywne PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed przystąpieniem do robót dokonać zgłoszenia do jednostki: Gazownia w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452100 mail: lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyżowań (do 2 m) i zbliżeń (w strefie kontrolowanej) do istniejącej sieci gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Lublinie. Obowiązuje protokolarny odbiór prawidłowości wykonania skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej lub jego oznakowania czy stabilności szafek gazowych, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz/i poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z procedurami PSG. Dodatkowo skrzyżowanie projektowanego kanału technologicznego z gazociągami wysokiego ciśnienia uzgodnić z operatorem sieci PSG (warunki skrzyżowania i zabezpieczenia sieci) - Wystąpienie do PSG w formie zlecenia na druku ze strony www.psgaz.pl.	Tomasz Życzyński
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne W przypadku realizacji robót metodą bezwykopową do MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. złożyć plan sytuacyjny ze wskazaniem skrzyżowań z uzbrojeniem wod.-kan. oraz informację o dacie wykonywania (Wydział Sieci Kanalizacyjnej, ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin, tel. 817443641 wew.430). W przypadku uszkodzeń uzbrojenia wod.-kan. wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona jego naprawy.	Marta Żmijan
7	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Dariusz Szabatkiewicz
8	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Cezary Gneciak
9	POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ul. Z.Noskowskiego 61-704 Poznań elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Marek Kuberka
10	Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej elektroniczny	Stanowisko pozytywne Wystąpić do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie o wydanie szczegółowych warunków na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w pobliżu drzew.	Beata Wajrak
11	Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak kolizji z siecią elektroenergetyczną TIEW S.A.	Andrzej Socha
12	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak skrzyżowań i kolizji z LRSS.	Andrzej Aftyka
13	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokument wygenerował(a): Hanna Strojny, dn. 16-05-2022 13:38:51

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Joanna Gajak
z-ca dyr. Wydziału Geodezji
w.z.: Joanny Werykowskiej
Przewodniczącej narady koordynacyjnej miasta
Lublin

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).