



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 8B
18-300 Zambrów

Zambrów, dnia 14.03.2025 r.

RG.271.4.2025

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: RG.271.4.2025 pn.: „**Utwardzenie działek w Nowym Borku i Tabędzu**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie rodzaju i frakcji kruszywa z jakiego ma być wykonana warstwa podbudowy. W projekcie utwardzenia powierzchni określona jest warstwa z kruszywa naturalnego c90/3 natomiast w opisie i wyliczeniach warstwa z kruszywa łamanego.

Odpowiedź

Należy przyjąć kruszywo łamane.

Pytanie nr 2

Czy można użyć na podbudowę zasadniczą kruszywo łamane C50/30 lub gruz kruszony?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza użycie na podbudowę zasadniczą kruszywa łamanego C50/30 bądź gruzu kruszonego z zaznaczeniem, aby gruz był z materiałów nienasiąkliwych, z kruszonych elementów betonowych, bez zawartości czarnoziemiu.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.