

Nr sprawy: DZP.26.76.2025

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

dotyczy: postępowania nr DZP.26.76.2025 na kontrola i konserwacja systemu oddymiania.

Pytanie:

1. Dzień dobry Proszę o informację dot. rodzaju systemów oddymiania czy wszystkie zasilane są elektrycznie czy są napędzane CO2 (jeżeli tak to proszę o wskazanie ilości oraz producenta)

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że wszystkie wymienione systemy oddymiania są zasilane elektrycznie.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert **nie** ulega zmianie.

***Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych***

Jarosław Gąsiorek