

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, fax 71 336 71 06

o/rymowo:

26-01-2023

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
w Wałbrzychu,
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych

Biuro Projektów i
Nadzorów „Aqua Projekt”
Anita Olejnik
ul. Miodowa 35
54-007 Wrocław

(39)

Wasz znak:

Wałbrzych, 23.01.2023 r.

Nasz znak: PSG.WR.ZMSW.763.10.22.EKC.23

Dot.: uzgodnienie projektowanej budowy i przebudowy trasy sieci wodociągowej obejmującej osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa Łądek Zdrój

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (zwana dalej PSG) informuje, iż pozytywnie uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową. Nadmieniamy, że w rejonie planowanej inwestycji przebiegają **czynne sieci gazowe niskiego ciśnienia DN 50/100 i d_n 63 PE 100 SDR 11 MOP 10 oraz czynny gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia d_n 63 PE 100 SDR 11, MOP 1,6 MPa będące w naszej eksploatacji.**

W związku z powyższym informujemy:

1. Zostały wyznaczone strefy kontrolowane, których wielkości określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
2. **Prace ziemne w odległości 1m od istniejących sieci gazowych niskiego ciśnienia i 2m od istniejących sieci gazowych podwyższonego średniego ciśnienia należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Zabrania się składowania urobku lub materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 2 m od gazociągu.**
3. **Nadmieniamy, że skrzyżowanie wodociągu z istniejącym gazociągiem podwyższonego średniego ciśnienia należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przy odtworzeniu nawierzchni nad gazociągiem należy pamiętać o podsypce z piasku i taśmie informacyjnej nad gazociągiem.**
4. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonywane w sposób podany w §144 i §145 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

- z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).
5. Miejsca zblżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe stosując przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. z 2013 r. poz. 640].
 7. W wyniku prowadzonych prac projektowych nie może nastąpić znaczne wypłylenie, ani zagłębienie istniejącej sieci gazowej. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego terenu.
 8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia istniejącej sieci gazowej, Inwestor lokalizujący obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejących gazociągów, zobowiązany jest opracować stosowny projekt budowlany na podstawie warunków technicznych wydanych przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu oraz wykonać roboty budowlane związane z przebudową sieci własnym kosztem i staraniem.
 9. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych i gwarantujący zachowanie w stanie nienaruszonym: izolacji, ścianki rurociągu, warstwy stabilizująco-ochronnej przewodów gazowych wraz z oznakowaniem lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich połączeń.
 10. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na załączonym planie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.
 11. **O terminie rozpoczęcia robót w pobliżu sieci gazowych n/c należy powiadomić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownię w Kłodzku, ul. Fabryczna 1, 57-300 Kłodzko lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl**
 12. **O terminie rozpoczęcia robót w obrębie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia należy bezwzględnie powiadomić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych, lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl**
 13. **Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu z ww. komórkami organizacyjnymi.**
 14. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. komórek organizacyjnych.
 15. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia izolacji, przewodów kablowych ochrony przeciwkorozyjnej, oraz taśmy ostrzegawczej należy przywrócić je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnym ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne” oraz ST-IGG-1002 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.
 16. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikami ważne jest do dnia 31.01.2025r. [uzgodnienie ważne 24 m-cy]. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia należy ponownie wystąpić o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.

17. Prosimy również o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, że prowadzenie robót sprzętem mechanicznym w pobliżu sieci gazowej stanowi zagrożenie dla życia i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji przedmiotowego zadania, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony dodatkowymi kosztami z tytułu:

- odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
- naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego, o ile ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.

18. Uwagi końcowe:


- Instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Za wykonaną usługę uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branż zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie <https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki>.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest udostępniony na stronie <https://www.psgaz.pl>

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym
Magdalena Kawaler-Jurczak



Otrzymują:

1. Adresat + komp. zał.
2. Gazownia w Kłodzku
3. Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Wałbrzychu
4. ZMSW + komp. zał.

DATA UNIT	CRAFCN	00 PUM
DAG-1 MW	763 1077	E ₄ ¹⁶ -23

3.6
Polskie GOS. 2000
ul. W. Bąkowskiego 33-100 Tarnów
Odcinek 4 Ciepłowni w Wroclawiu
KRS 0000772000 REGON 142729512
NIP 525 24 96 411
tel. 74 842 72 13 faks 74 842 46 14
ul. Wroclawskie 2, 58-309 Walbrzych

LEGENDA

GAZDCA
SIEC
PODCHYLEGO
CUNIA

ciężka sieć gazowa
niskiego ciśnienia

zbiornik

dh 63 P.E. Nic

2020-07-27-2021

