

Starogard Gdański, dnia 17.04.2025 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2706G w zakresie przystanków autobusowych

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy robót branży sanitarnej. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego (punkt 4.0) przy montażu studni D20 należy wykonać komorę ze ścianki szczelnej z grodziec GZ-4. Naszym zdaniem powinna to być komora o wymiarze minimum 3,5 x 3,5 m (a nie 2,5 x 2,5 m jak podano to w projekcie). Czy na etapie składania ofert uwzględnić w cenie wykonanie ścianek szczelnych oraz komary o wymiarach 3,5 x 3,5 m ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że komorę ze ścianki szczelnej należy uwzględnić taką jak w projekcie wykonawczym branży sanitarnej.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert upływa 22.04.2025 r. o godzinie 12:00

Dariusz Kurzyński
(Kierownik Zamawiającego
lub jego pełnomocnik)