

WR.4.2.434.54.2023.MZ

Biuro Projektów Inżynieryjnych  
Jędrzejowice 21  
58 – 207 Jędrzejowice

dot. : Przebudowy mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.04.2023 r. (data wpływu) znak BPI-0104-012, dotyczący zmiany uzgodnienia z dnia 16 sierpnia 2022 r. znak WR.4.2.434.121.2022.M.R. rozwiązań projektowych przebudowy mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, w km 10+406 drogi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kłodzku po zapoznaniu się z opisem prac opiniuje pozytywnie zakres projektowanej przebudowy (po zmianach) mostu zlokalizowanego nad rzeką Nysą Kłodzką w km 130+900, obejmującej:

- rozbiórkę nawierzchni jezdni,
- rozbiórkę wyposażenia obiektu wraz z balustradami,
- rozkucie kap chodnikowych wraz z usunięciem istniejącego krawężnika,
- frezowanie izolacji oraz otuliny istniejącego przęsła do 3,0 cm,
- odtworzenie i przestawienie wpustów,
- wykonanie nadbetonu zespolonego z płytą przęsła na obiekcie,
- ułożenie krawężników na obiekcie i dojazdach,
- wykonanie kotwionych kap chodnikowych na obiekcie oraz długości skrzydeł,
- wykonanie tarasów widokowych po obu stronach przęsła,
- wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej na obiekcie,
- wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO,
- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych,
- montaż nowych balustrad wraz z oświetleniem od spodu w pochwycie,
- oczyszczenie całej konstrukcji mostu,
- wykonanie napraw powierzchniowych PCC,
- zabezpieczenie powierzchniowe betonu całej konstrukcji powłoką malarską,
- uporządkowanie terenu pod obiektem i w obrębie mostu,
- dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania projektuje się modernizację istniejącego oświetlenia,
- istniejące oświetlenie na moście zostanie przesunięte z chodników na pas rozdziału,

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się zmiany poziomego i pionowego światła mostu.

pod następującymi warunkami :

1. wykonania projektowanych prac remontowych mostu zgodnie z przedstawionym zakresem prac,
2. zamianie ubezpieczenia dna rzeki pod mostem z projektowanego, na okładzinę kamienną na sucho, wykonaną z kamienia łamanego licowanego grub. min. 50 cm układanego pojedynczą warstwą i ujętego w obramowanie z gurtów dennych betonowych o wym. szer. 1,0 m i gł. 1,2 m oraz długości równej szerokości rzeki w miejscach lokalizacji obramowania,

3. utrzymywania przez Inwestora mostu wraz z przyczółkami oraz koryta rzeki powyżej oraz poniżej skrajni mostu na długości 30 m,
4. powiadomienia RZGW we Wrocławiu Nadzór Wodny w Kłodzku z wyprzedzeniem min. 5 dni o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w obrębie w/w mostu.

Informujemy, że na wyżej wymienione prace nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Wcześniejsze nasze uzgodnienie z dnia 16 sierpnia 2022 r. znak WR.4.2.434.121.2022.M.R. przestaje obowiązywać.

Ponadto przedmiotowe uzgodnienie :

- obowiązuje przez okres dwóch lat i traci ważność w przypadku niedotrzymania podanych wyżej warunków,
- nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomość, na której inwestycja będzie realizowana. Podstawę do wejścia na nieruchomość stanowi zawarta umowa na czasowe oraz trwałe zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

W celu zawarcia w/w umowy Inwestor posiada obowiązek wystąpienia do RZGW we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 55 – 950 Wrocław, tel. 71/337 88 00, z wnioskiem na czasowe (na czas robót) i trwałe (na czas użytkowania) zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

Do wniosku należy dołączyć :

- łączną powierzchnię zajęcia terenu (na czas robót oraz na czas użytkowania) zaznaczoną na mapie ewidencyjnej,
- mapę zasadniczą w skali 1:1000
- wypis z rejestru gruntów na wnioskowaną nieruchomość,
- oświadczenie wnioskodawcy o wpływie inwestycji na środowisko,
- określenie osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego to wynika.

Kierownik Nadzoru Wodnego  
w Kłodzku

*mgr inż. Marek Źródłowski*

Otrzymują :

1. Adresat
2. ZZ w Nysie
3. a/a