



GRUPA II - ŁAZIENKA

INWENTARYZACJA



STAN PROJEKTOWANY



- opis stanu istniejącego łazienka
- podłogi i ściany do wysokości 2.00m w płytkach, powyżej malowane
  - aktualne wyposażenie łazienki według inwentaryzacji
  - punkty oświetleniowe wykazują duże zużycie, zalecana wymiana
  - wszystkie drzwi w obrębie pomieszczeń w stanie wykazującym wyraźne ślady użytkowania - zalecane odmalowanie, wymiana klamek, zamków oraz mechanizmów
  - całkowita wysokość pom około 2.80
  - zabudowa grzejnika wykazująca ślady zużycia
  - w strefie okiennej nieużywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny
  - biały montaż - wysoki stopień zużycia
- opis nowej aranżacji:
- nowe płytki na posadce oraz na ścianach do wys. 2.00m
  - montaż nowego brodzika + bateria prysznicowa
  - montaż ścianki prysznicowej np. Onega 70cm - do decyzji na etapie realizacji
  - miski ustępowe podwieszane na stelażu w zabudowie - 2 sztuki - wysokość dostosowana do korzystania przez dzieci h miski = ok. 32cm
  - umywalki na wysokości dostosowanej do użytkowania przez dzieci(h= ok. 50cm), baterie umywalk dostosowane do mieszacza c/z wody
  - montaż mieszacza c/z wody
  - nad umywalką bezpieczne lustro - 2 sztuki
  - drzwi do odnowienia wraz z wymianą mechanizmów i klamek
  - montaż przegród HPL o wysokości ~1,00x0,5m, wygradzających przestrzeń misek ustępowych wg aranżacji
  - instalacja zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej np. 45x55 wraz z wylewką wyciąganą np. Franke Prince II Pull-Out Spray lub kom gosp tworzywowa np. Zelvo Maximus z baterią wyciąganą o wym 61x44cm
- wyposażenie w zabudowę meblową(proponowane, do ustalenia z Dyrekcją Żłobka):
- szafka z możliwością zamknięcia na nocniki np. 132x32x180/200 - 1 szt. - preferowane wykonanie na wymiar z uzgodnieniem wymiarów przegródki na nocnik z Dyrekcją - konieczność dostosowania wymiarów do ilości dzieci - przewijaki - istniejąca 1 sztuka zostaje
  - półka na kubeczki wisząca np. 120x16x47 - preferowane wykonanie na wymiar z dostosowaniem wymiarów do stosowanych kubeczków oraz ilości dzieci w grupie
  - obudowa grzejnika wymiar 120x21x70cm - 1 sztuka
  - regał na pieluchy wiszący - 2 sztuki (33x24x104cm)
  - zamykana szafka na nocniki 80cmx180cm (nadstawka) - 1 sztuka
  - dozowniki mydła(1 na 2 umywalki dziecięca + 1 przy umywalce w pom. dezynfekcji), podajniki do ręczników papierowych (2 w łazience)

GRUPA II  
ŁAZIENKA

ŻŁOBEK KALINKA

OPRACOWALI:

P. Wypyszyński  
K. Kaniewski

DATA:  
27.02.2025