



| LEGENDA | |
|---|--|
| | Drut odgromowy OG Ø8 mm |
| | Metalowa attyka wykorzystywana jako zwód poziomy |
| | Złącze odgromowe |
| | Maszt odgromowy na podstawie betonowej |
| | Przewód odprowadzający do złącza kontrolno - pomiarowego |
| UWAGI | |
| <ol style="list-style-type: none">Instalację odgromową wykonać jako IV klasy LPS, nieizolowaną, za pomocą zwołów nienaprzężanych poziomych, zwołów pionowych oraz przewodów odprowadzających.Różne poziomy wysokości na dachu należy połączyć drutem stalowym OG R8mm.Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których pracują urządzenia elektryczne powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe i iglice odgromowe.Wysokość iglic odgromowych podana na rysunku.Zachować minimalną odległość zwołów pionowych oraz siatki zwołów poziomych od urządzeń elektrycznych tj. 0,70 m.Wszystkie połączenia wykonać jako skręcane.Połączenia między uziomem a instalacją odgromową wykonać w złączach kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na elewacji budynku.Rezystancja wypadkowa uziomu w złączu kontrolno-pomiarowym powinna wynosić $R < 10 \Omega$.Przy wykorzystywaniu attyki jako zwodu poziomego należy pamiętać o trwałym zabezpieczeniu ciągłości elektrycznej pomiędzy elementami.Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. | |

RZUT DACHU SKALA 1:100

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O. LASOCICE, UL. SZKOLNA 16 64-100 LESZNO NIP 697-22-25-959 e-mail: tempus@tempus.pl www.tempus.pl | | |
| INWESTYCJA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) nr 1 i 2 przy ul. Targowej w Rawiczu | | |
| ADRES INWESTYCJI: Województwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obręb Rawicz, działka ewid. 1294/1, 1294/2, 63-900 Rawicz, ul. Targowa | | |
| INWESTOR: GMINA RAWICZ ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 Rawicz 63-900 | | |
| NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK NR 1 - Rzut dachu | | |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inż. PIOTR ADAMCZEWSKI Uprawnienia nr 975/87/Lo W specjalności architektonicznej | |
| SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA Uprawnienia nr 16/WPOKK/2012 W specjalności architektonicznej | |
| PROJEKTANT KONSTRUKCJA | inż. TOMASZ KACZMAREK Uprawnienia nr WKP/0279/PWOK/09 W specjalności konstrukcyjnej | |
| SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA | mgr inż. JAKUB RZEŹNICZAK Uprawnienia nr 362/82/Lo W specjalności konstrukcyjnej | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. arch. Jagoda Fórmanowska | |
| BRANŻA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA | DATA OPRACOWANIA: LUTY 2024r. | SKALA: 1:100 NR RYS. A.07 |