


Wszystkie urządzenia technologiczne do mocy $P < 300\text{W}$ należy zasilić z najbliższych obwodów gniazdowych. O mocach większych należy zasilić poprzez osobny obwód. Rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia z projektantem

Legenda: Włłącznik różnicowo - nadprądowy

SSWIN

— PEL1



Obiekt	21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ul. Polczyńska 32, 78-301 Świdwin				
Biurowisko projektowe			Mariusz Januszewski Zientarskiego 16/1 75-852 Koszalin tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl mail: biuro@horn-projekt.pl		
Adres	ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów	Branża: Elektryczna		Skala 1:100	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Juszkiewicz	ZAP/0188/PWOE/14	10.2023		
Sprawdził:					
Opis rysunku Schemat rozdzielnic R2		Temat: Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111 przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie		Nr rysunku E19	