



Zamawiający:

Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

dotyczy: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Dzień dobry pytania dotyczące oprawy solarnej .

1. Czy konieczne są dwa źródła zasilania oprawy (panel , wiatrak)
- 2 . Czy akumulator może być umieszczony w obudowie oprawy
3. Czy wystarczającymi parametrami będzie oprawa o mocy 40W strumień świetlny 8000lm , moduł 18V/100W ,akumulator 24Ah ,panel 100W

Odpowiedź:

Ad. 1 Wystarczające będzie jedno źródło energii – panel solarny.

Ad. 2 Akumulator może być umieszczony w obudowie oprawy.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry.

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński